

Czerwonak, dnia 14 marca 2016 r.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego
ul. Rolna 8
62-004 Czerwonak
Numer referencyjny: SP/22/1-9/2016

Zamawiający informuje, iż w dniu 10 marca 2016 r. w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym realizacji zadania pod nazwą: „Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne” wpłynęło od Wykonawcy pytanie.

Zamawiający poniżej publikuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

Czy w związku z faktem, iż zostały dołączone rysunki furtki oraz panelu ogrodzenia czy należy uwzględnić je w wycenie?

Ww. elementy nie zostały uwzględnione ani w przedmiarze ani w dokumentacji projektowej.

Jeśli tak to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. dokonuje zmiany załącznika nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest przedmiar robót do części ogólnobudowlanej w następującym zakresie:

W przedmiarze poz. nr 130 jest : „ Bramy stalowe z ościeżnicą prętowe dwuskrzydłowe z podparciem skrzydła przy zastosowaniu prowadnicy z rury fi 50 wbudowanej w nawierzchnię po łuki koła zamontowanego na skrzydłach bramy – m2 – 10,20”

a powinno być: „Bramy stalowe z ościeżnicą prętowe dwuskrzydłowe z podparciem skrzydła przy zastosowaniu prowadnicy z rury fi 50 wbudowanej w nawierzchnię po łuki koła zamontowanego na skrzydłach bramy wraz z furtką i przęsłem ogrodzenia – m2 – 16,2”

DYREKTOR SZKOŁY

Marciniak
mgr Małgorzata Marciniak